

CAIET DE SARCINI

Servicii de revizie tehnică periodică și servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminele, cantinele, Centrul de Perfecționare Compex Predeal și Centrul de Pregătire Profesională Covasna ale Direcției Sociale

Preambul

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei (documentația de atribuire) și constituie asamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Ofertarea serviciilor de revizie tehnică periodică și a serviciilor de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminele, cantinele, Centrul de Perfecționare Compex Predeal și Centrul de Pregătire Profesională Covasna ale Direcției Sociale cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

1. Obiectul caietului de sarcini: prestarea serviciilor de revizie tehnică periodică și serviciilor de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze pentru căminele, cantinele, Centrul de Perfecționare Compex Predeal și Centrul de Pregătire Profesională Covasna ale Direcției Sociale.

Prestarea serviciilor de revizie tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze se efectuează odată la 10 ani conform normativelor legale în vigoare. Instituția noastră a fost înștiințată de furnizorul de gaze ENGIE ROMANIA SA prin Notificarea privind scadența reviziei de gaze la punctul de consum din București, str. Mihail Moxa, nr.11, sector 1 - cantina complexului Moxa, notificare înregistrată la instituția noastră sub nr. 360/15.01.2021.

Atașam la prezenta Notificarea primită de la furnizorul de gaze Engie București în vederea întocmirii și prezentării ofertei.

Pentru prestarea serviciilor de verificare tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale (verificare la 2 ani) s-au primit notificări de la furnizorul de gaze Engie București, notificări înregistrate sub nr.: 358 și 359 din data 15.01.2021; 1530, 1531 și 1532 din data 19.02.2021.

Atașam la prezentul caiet de sarcini următoarele documente: Notificarile primite de la furnizorul de gaze Engie București și înregistrate sub nr. 358 și 359/15.01.2021, 1530, 1531 și 1532/19.02.2021 în vederea întocmirii și prezentării ofertei.

Pentru celelalte locații din centralizatorul atașat(tabelul de mai jos), pentru care nu sa primit notificări, verificarea tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale se va face în termenul legal de la ultima verificare - respectiv 2 ani, potrivit legislației în vigoare.
La Cantina Moxa unde se prestează servicii de revizie tehnică a instalației de gaze, verificarea tehnică a instalației de gaze nu se mai face, aceasta din urmă, având aceeași dată de prestare a serviciului cu revizia tehnică.

2. Cantități de servicii și locațiile de prestare

Cantități de prestări servicii și locațiile aferente acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumire servicii	u.m.	Cant	Locația/Punctul de consum	Notificare Efectul legii
1	Servicii de revizie tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la cantina Moxa	Buc	1	Str. Mihail Moxa nr. 11, sector 1, București	Notificare 360/15.01.2021
2	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminele complexului Complex Agronomie C1-C2	Buc	1	B-dul Mărăști nr. 59, sector 1, București	Scadent conf. legii – 2ani
3	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminele complexului Belvedere A1-A4	Buc	1	Bucuresti, str. Cristian Pascal nr.25-27, sector 6	Scadent conf. legii – 2ani
4	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminele complexului Belvedere A6-A8	Buc	1	Str. Chibzuinței nr. 2, sector 6, București	Notificare 358/15.01.2021
5	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminele complexului Complex Moxa(centrala termică)	Buc	1	Str. Mihail Moxa nr. 11, sector 1, București	Scadent conf. legii – 2ani
6	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminul Casa de Oaspeți	Buc	1	Str. Bozieni nr. 8, sector 6, București	Notificare 359/15.01.2021
7	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminul Occidentului	Buc	1	Str. Occidentului nr. 7, sector 1, București	Notificare 1532/15.01.2021
8	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la cantina Cihoschi	Buc	1	Bucuresti, str. Cihoschi nr.5, sector 1	Scadent conf. legii – 2ani
9	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la Centrul de Perfecționare Complex Predeal	Buc	1	B-dul Mihail Săulescu nr.91, Predeal, Județul Brașov	Notificare 1530/15.01.2021
10	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la Centrul de Pregătire Profesională Covasna	Buc	1	Str. Libertății nr. 6A, Covasna, jud Covasna	Notificare 1531/15.01.2021

3. Prestarea serviciilor

3.1. Prestarea Serviciilor de revizie tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze pentru locațiile menționate în tabelul de mai sus (revizii tehnice periodice obligatorii la intervale de 10 ani) va cuprinde următoarele operațiuni:

- verificarea arzătoarelor și a stării îmbinarilor și garniturilor de etanșare aferente;
- verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi;
- verificarea etanșeității îmbinărilor conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanșeității ori cu aer comprimat;
- verificarea aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță;
- demontarea/debransarea punctelor de consum fără aprobare legală și a conductelor aferente;
- verificarea echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare;
- verificarea stării răsuflătorilor și căminelor existente;
- verificarea documentelor emise cu maxim 6 luni înainte de data verificării prezentate de consumator care să ateste de către operatorii economici autorizați, conform reglementărilor în vigoare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, a curățării coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor arse;
- verificarea documentelor prezentate de client care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de către operatori economici autorizați ISCIR;

- verificarea stării construcțiilor care adăpostesc stațiile și posturi de reglare sau reglare-măsurare;
- verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalația de utilizare este în termen de valabilitate având în vedere durata normată de viață specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului;
- verificarea faptului ca detectorul/detectoarele automate de gaze montate la locul de consum sunt în termen de valabilitate având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului;
- verificarea existenței instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale.

Operațiile periodice de revizie tehnică la instalația de utilizare a gazelor vor fi confirmate prin **fișa de evidența a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalației de utilizare gazelor** aferentă fiecărei locații unde se face revizia tehnică.

3.2. Prestarea Serviciilor de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze pentru locațiile menționate în tabelul de mai sus (verificări tehnice periodice obligatorii la intervale de 2 ani) și va cuprinde lucrările/operațiunile menționate în legislația în vigoare.

Operațiile periodice de verificare tehnică la instalația de utilizare a gazelor vor fi confirmate prin **fișa de evidența a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalației de utilizare gazelor** aferentă fiecărei locații unde se face revizia tehnică.

4. Documente de referință

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ANRE nr. 179/2015 cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ANRE nr. 89/2018 și Ordinul ANRE nr. 29/2016.

5. Termenul de finalizare a prestației: 10 zile lucrătoare de la data comenzii ferme. **Data limită de predare a fișei de evidența a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalației de utilizare gazelor și a fișelor de evidența a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalațiilor de utilizare gazelor de la locurile de consum ale beneficiarului este 16.04.2020, aceasta incluzând și înregistrarea la operatorul de sistem Distrigaz Sud SA.**

6. Prestatori servicii autorizați

Serviciile vor fi prestate numai de către operatorul economic, autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pentru a execuția instalațiilor de gaze naturale având regimul medie, redusă și joasă presiune (EDIB), conform legislației în vigoare.

Ofertantul are obligația de a prezenta dovada autorizării ANRE prin prezentarea autorizației eliberată de ANRE, în termen de valabilitate și în copie certificată conform cu originalul cu semnatura și ștampila firmei.

6. Plata prestării serviciilor se va face cu OP în contul deschis la Trezorerie în termen de 30 zile de la emiterea facturii care va fi însoțită de „Fișa de evidență a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale” cât și de „Fișele de evidență a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale” aferente fiecărei locații.

La finalizarea operațiunilor prestatorul întocmește Fișa de evidență a lucrărilor periodice de revizie tehnică și/sau verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale în 3 exemplare, le verifică și înregistrează la operatorul de sistem, respectiv Distrigaz Sud SA. Din cele 3 exemplare după înregistrare la operatorul de sistem, acestea se distribuie astfel: 1 exemplar rămâne la operatorul de sistem, 1 exemplar la prestatorul de servicii și 1 exemplar se transmite beneficiarului.

Director Direcția Tehnică
Ec. Gheorghe Alexe



Întocmit,
Ec. Alexandru Tudor



SC.....
 Loc.....str.nr.....
 Județ...../ Sector.....
 CUI.....
 Nr. Registrul Comerțului.....
 Tel./Fax.....
 E-mail.....
 Cont trezorerie.....
 Trezoreria.....

Formular de oferta

Nr. crt.	Denumire servicii	u.m.	Cant	Tarif/ Pret unitar lei fara TVA	Valoare lei fara TVA	Locatia
1	Servicii de revizie tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la cantina Moxa	Buc	1			Str. Mihail Moxa nr. 11, sector 1, București
2	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminele complexului Complex Agronomie C1-C2	Buc	1			B-dul Mărăști nr. 59, sector 1, București
3	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminele complexului Belvedere A1-A4	Buc	1			București, str. Cristian Pascal nr.25-27, sector 6
4	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminele complexului Belvedere A6-A8	Buc	1			Str. Chibzuinței nr. 2, sector 6, București
5	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminele complexului Complex Moxa(centrala termică)	Buc	1			Str. Mihail Moxa nr. 11, sector 1, București
6	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminul Casa de Oaspeți	Buc	1			Str. Bozieni nr. 8, sector 6, București
7	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminul Occidentului	Buc	1			Str. Occidentului nr. 7, sector 1, București
8	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la cantina Cihoschi	Buc	1			București, str. Cihoschi nr.5, sector 1
9	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la Centrul de Perfecționare Complex Predeal	Buc	1			B-dul Mihail Săulescu nr.91, Predeal, Județul Brașov
10	Servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la Centrul de Pregătire Profesională Covasna	Buc	1			Str. Libertății nr. 6A, Covasna, jud Covasna
	TOTAL FARA T.V.A.	-	-	-		-
	T.V.A.	-	-	-		-
	TOTAL GENERAL	-	-	-		-

S.C.....,
 (Semnătură și ștampilă